

Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR * 85047 Ingolstadt

Stadtwerke Neustadt
Stadtplatz 3
93333 Neustadt an der Donau

Trinkwasserlabor
Telefon 0841 / 305-35 20
Telefax 0841 / 305-35 29
trinkwasserlabor@in-kb.de

Geschäftsstelle
Unterhaunstädter Weg 47
D-85055 Ingolstadt

Kundennummer: 1000835
Auftrag: 18-2129
Ingolstadt, 25.06.2018 / PBh

Befund der Wasseruntersuchung

Probenehmer: Brickl Konrad
Probenmaterial: Filtrerrückspülwasser
Untersuchungsart: Filtrerrückspülwasser

Probe-Nr.: 18-2129-01
Probenahmeort: Neustadt WV
Entnahmestelle / Probenbezeichnung: Wasserwerk Eining / Becken Rückspülwasser
Kennzahl: -
Probenahmetyp/-zweck: Schöpfprobe
Probeneingang am: 13.06.2018
Probenahme am: 13.06.2018
Probenahmezeit: 10:00 Uhr
Prüfzeitraum: 13.06.2018 - 25.06.2018

	Messwert	Nachweisgrenze	Einheit	Verfahren
<u>Vor Ort Parameter</u>				
Wassertemperatur, Probenahme	11,2		°C	DIN 38404-C4 1976-12
pH-Wert	7,49			DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04
<u>Chemische Untersuchungen</u>				
Leitfähigkeit (25°C)	678	-	µS/cm	DIN EN 27888 (C8) 1993-11
Abfiltrierbare Stoffe	< 5,0	5	mg/l	DIN 38 409-H 2:1987-03 (SUI)

Die Probenahme wurde durch einen sachkundigen Probenehmer durchgeführt. Probenahme gemäß DIN EN 25667-2, DIN 38402, DIN EN ISO 5667-3 sowie DIN EN ISO 19458.

Für diese Parameter ist das Trinkwasserlabor nicht akkreditiert. Parameter wurden von einem externen akkreditierten Labor ermittelt (SUI: Synlab Umweltinstitut GmbH; HYI: Hydroisotop). Die Original Prüfberichte des externen Untersuchungslabors können auf Anforderung zugesandt werden.

Probenvorbereitung gemäß DIN EN 25667-2, DIN 38402, DIN EN ISO 5667-3 sowie DIN EN ISO 19458

Anmerkung Probenentnahmetyp/-zweck: Ablaufprobe bis Temp.-Konstanz (Zweck: Zur Feststellung der Wasserqualität in der Wasserverteilung) Ablaufprobe bis max. 3L (Zweck: Zur Feststellung der Wasserqualität in der Hausinstallation) Spontanprobe (Zweck: Zur Feststellung der Wasserqualität an der Zapfstelle) Z-Probe: Zufallsstichprobe 1L.

Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR
Hindemithstraße 30 * D-85057 Ingolstadt
kontakt@in-kb.de * www.in-kb.de
Telefon 0841/ 305-33 33 * Telefax 0841/ 305-33 39


Bankverbindung
Sparkasse Ingolstadt
IBAN: DE31 7215 0000 0050 4614 09
SWIFT-BIC: BYLADEM1ING

Registriergericht Ingolstadt, HRA 1647
Ust.-IdNr. DE238380560
Vorstand Dr. Thomas Schwaiger
Vorsitz Verwaltungsrates Bgm. Albert Wittmann



Ein Unternehmen der
Stadt Ingolstadt

Trinkwasserlabor akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025
Trinkwasseruntersuchungsstelle gem. § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001



Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR
Trinkwasserlabor
i.A.
Schiller
(Fachbereichsleitung Trinkwasserlabor)

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Proben. Ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.